



FIRE SAFETY RISK ASSESSMENT (FSRA) RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

LEMBAR PENILAIAN RISIKO KEAMANAN KEBAKARAN			
Penilaian Risiko		Penilaian Dilakukan Oleh	
Perusahaan	Rumah Sakit Harapan Sehati	Tanggal	22 Juni 2025
Lokasi	Ruang Server IT/EDP	Nama	Dina Traya
		Jabatan	PJ K3RS
		Tanda Tangan	
Tempat		Pengguna	
Lantai Basement		Staff IT/EDP	
Langkah 1 - Identifikasi Bahaya Kebakaran			
Sumber Api	Sumber Bahan	Sumber Udara	
Api dari konsleting	Bahan dari plastik, kertas, karet dll	Ventilasi, AC	
Langkah 2 – Orang Yang Berisiko			
Karyawan yang berdinan 2 shift Jam 08.00 WIB s.d 16.00 WIB sebanyak 2 orang Jam 16.00 WIB s.d 00.00 WIB sebanyak 1 orang			
Langkah 3 – Mengevaluasi Memindahkan Mengurangi dan Lindungi dari Risiko			
(3-1) Mengevaluasi risiko kebakaran yang terjadi	a. Pemasangan <i>Hydrant Box</i> dan APAR jenis co2 1 tabung 3kg di sekitar Ruang Server IT b. Pemasangan <i>Smoke Detector</i> c. Pemasangan <i>Sprinkle</i>		
(3-2) Mengevaluasi risiko orang-orang dari bahaya api mulai dari ruangan	a. Petugas Ruang Server IT dilatih dan diajarkan cara menggunakan APAR dan <i>Hydrant</i> serta mengetahui alur evakuasi b. Selalu melakukan pengecekan keadaan di seluruh Ruang Server IT c. <i>Maintenance</i> peralatan di Ruang Server IT		
(3-3) Pindahkan dan kurangi bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran	a. Menempatkan <i>Hydrant</i> dan APAR di posisi yang mudah terlihat dan dijangkau b. Pengecekan sumber bahaya dan kabel listrik dipasang protektor sehingga tidak membahayakan petugas pada saat konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran		
3-4) Pindahkan dan kurangi risiko orang dari api	a. Sistem deteksi dan alarm kebakaran sudah terpasang b. <i>Hydrant</i>, APAR, <i>Smoke detector</i>, dan <i>Alarm</i> selalu siap digunakan pada saat terjadinya kebakaran c. Tindak pencegahan kebakaran yang sudah ada, diidentifikasi menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang tersedia pada Ruang Server IT d. Ruang Server IT telah dinilai menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang ada di Rumah Sakit dan tindakan pencegahan dianggap sudah memadai		
Diketahui Oleh			
Tanggal Penilaian 22 Juni 2025	Jabatan Staff K3RS	Tanda Tangan 	
Hasil Review (dimana perubahan substansial telah terjadi, lembar rekaman baru harus digurakan)			