



FIRE SAFETY RISK ASSESSMENT (FSRA) RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

LEMBAR PENILAIAN RISIKO KEAMANAN KEBAKARAN			
Penilaian Risiko		Penilaian Dilakukan Oleh	
Perusahaan	Rumah Sakit Harapan Sehat	Tanggal	22 Juni 2025
Lokasi	Ruang Laboratorium	Nama	Dina Iraya
		Jabatan	Staff K3RS
		Tanda Tangan	
Tempat		Pengguna	
Lantai 2		Staff Laboratorium/analisis	
Langkah 1 - Identifikasi Bahaya Kebakaran			
Sumber Api	Sumber Bahan	Sumber Udara	
Api dari konsleting	Bahan dari plastik, kertas, karet, B3 dll	Ventilasi, AC	
Langkah 2 – Orang Yang Berisiko			
Karyawan yang berdinis 3 shift Jam 07.00 WIB s.d 14.00 WIB sebanyak 3 orang Jam 14.00 WIB s.d 21.00 WIB sebanyak 2 orang Jam 21.00 WIB s.d 07.00 WIB sebanyak 2 orang			
Langkah 3 – Mengevaluasi Memindahkan Mengurangi dan Lindungi dari Risiko			
(3-1) Mengevaluasi risiko kebakaran yang terjadi	a. Pemasangan <i>Hydrant Box</i> dan APAR jenis <i>dry powder</i> 1 tabung 3.5kg di dalam Ruang Laboratorium dan 2 tabung 3.5kg di sekitar Ruang Laboratorium b. Pemasangan <i>Smoke Detector</i> c. Pemasangan <i>Sprinkle</i>		
(3-2) Mengevaluasi risiko orang-orang dari bahaya api mulai dari ruangan	a. Petugas Ruang Laboratorium dilatih dan diajarkan cara menggunakan APAR dan <i>Hydrant</i> serta mengetahui alur evakuasi b. Selalu melakukan pengecekan keadaan diseluruh Ruang Laboratorium c. <i>Maintenance</i> dan kalibrasi seluruh peralatan medis di Ruang Laboratorium		
(3-3) Pindahkan dan kurangi bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran	a. Menempatkan <i>Hydrant</i> dan APAR di posisi yang mudah terlihat dan dijangkau b. Pengecekan sumber bahaya dan kabel listrik dipasang protektor sehingga tidak membahayakan petugas pada saat konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran		
3-4) Pindahkan dan kurangi risiko orang dari api	a. Sistem deteksi dan alarm kebakaran sudah terpasang b. <i>Hydrant</i>, APAR, <i>Smoke detector</i>, <i>Heat detector</i>, dan Alarm selalu siap digunakan pada saat terjadinya kebakaran c. Tindak pencegahan kebakaran yang sudah ada, diidentifikasi menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang tersedia pada Ruang Laboratorium d. Ruang Laboratorium telah dinilai menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang ada di Rumah Sakit dan tindakan pencegahan dianggap sudah memadai		
Diketahui Oleh			
Tanggal Penilaian 22 Juni 2025	Jabatan PJ K3RS	Tanda Tangan 	
Hasil Review (dimana perubahan substansial telah terjadi, lembar rekaman baru harus digunakan)			