



FIRE SAFETY RISK ASSESSMENT (FSRA) RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

LEMBAR PENILAIAN RISIKO KEAMANAN KEBAKARAN					
Penilaian Risiko			Penilaian Dilakukan Oleh		
Perusahaan	Rumah Sakit Harapan Sehat		Tanggal	22 Juni 2025	
Lokasi	Ruang CSSD		Nama	Dina Iraya	
			Jabatan	PJ K3RS	
			Tanda Tangan		
Tempat			Pegguna		
Lantai 3			Staff CSSD		
Langkah 1 - Identifikasi Bahaya Kebakaran					
Sumber Api		Sumber Bahan		Sumber Udara	
Api dari konsleting		Bahan dari kain, plastik, kertas, karet, B3 dll		Ventilasi, AC	
Langkah 2 – Orang Yang Berisiko					
Karyawan yang berdinis 2 shift Jam 07.00 WIB s.d 14.00 WIB sebanyak 1 orang Jam 14.00 WIB s.d 21.00 WIB sebanyak 1 orang					
Langkah 3 – Mengevaluasi Memindahkan Mengurangi dan Lindungi dari Risiko					
(3-1) Mengevaluasi risiko kebakaran yang terjadi		a. Pemasangan <i>Hydrant Box</i> dan APAR jenis <i>dry powder</i> 1 tabung 3kg di sekitar Ruang CSSD b. Pemasangan <i>Smoke Detector</i> c. Pemasangan <i>Sprinkle</i>			
(3-2) Mengevaluasi risiko orang-orang dari bahaya api mulai dari ruangan		a. Petugas Ruang CSSD dilatih dan diajarkan cara menggunakan APAR dan <i>Hydrant</i> serta mengetahui alur evakuasi b. Selalu melakukan pengecekan keadaan diseluruh Ruang CSSD c. <i>Maintenance</i> dan kalibrasi seluruh peralatan medis di Ruang CSSD			
(3-3) Pindahkan dan kurangi bahaya yang dapat menyebabkan kebakaran		a. Menempatkan <i>Hydrant</i> dan APAR di posisi yang mudah terlihat dan dijangkau b. Pengecekan sumber bahaya dan kabel listrik dipasang protektor sehingga tidak membahayakan petugas pada saat konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran			
3-4) Pindahkan dan kurangi risiko orang dari api		a. Sistem deteksi dan alarm kebakaran sudah terpasang b. <i>Hydrant</i> , APAR, <i>Smoke detector</i> , dan <i>Alarm</i> selalu siap digunakan pada saat terjadinya kebakaran c. Tindak pencegahan kebakaran yang sudah ada, diidentifikasi menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang tersedia pada Ruang CSSD d. Ruang CSSD telah dinilai menggunakan standar penilaian risiko kebakaran yang ada di Rumah Sakit dan tindakan pencegahan dianggap sudah memadai			
Diketahui Oleh					
Tanggal Penilaian 22 Juni 2025		Jabatan PJ K3RS		Tanda Tangan 	
Hasil Review (dimana perubahan substansial telah terjadi, lembar rekaman baru harus digunakan)					