

**DAFTAR INVENTARIS PROTEKSI KEBAKARAN AKTIF DAN PASIF
RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI**

No	Nama	Dokumentasi	Keterangan
		PROTEKSI KEBAKARAN AKTIF	
1	APAR POWDER 3.5 KG		14 TABUNG Lt. 1 (TPS B3) Lt. 1 (Informasi) Lt. 1 (RM) Lt. 1 (Farmasi) Lt. 1 (IGD) Lt. 2 (Lab) Lt. 2 (Depan R. Mandala) Lt. 3 (R. OK) Lt. 3 (Lorong CSSD) Lt. 4 (R. Isolasi) Lt. 4 (VK) Lt. 5 (Depan lift pasien) Lt. 5 (Nurse Station) Basement (Ruang Gizi)
2	CO 2 3.2 KG		Basement (R. Pompa) Basement (R. Travo) Lt. 5

3	CO2 7 KG		Lt. 1 (R. Generator Set)
4	HYDRANT BOX		7 UNIT TIAP LANTAI
5	FIRE ALARM/SMOKE DETECTOR /HEAT DETECTOR		FIRE ALARM ADA 7 UNIT TIAP LANTAI DAN 289 BUAH SMOKE DETECTOR DITIAP LANTAI DAN RUANGAN SERTA KORIDOR RUANGAN



	JALUR EVAKUASI/RAMBU EXIT	PROTEKSI KEBAKARAN PASIF 	
	PINTU DARURAT KETANGGA RAM		

TANGGA
DARURAT



SELANG
HYDRANT DALAM
BOX HYDRAN

